



HR= Heizwasserrücklauf  
 HV=Heizwasservorlauf  
 KW=Kaltwasser  
 TM=Thermometer  
 TR=Temperaturregelung  
 WW=Warmwasser  
 ZK=Zirkulation

-Alle Anschlußlängen 100 mm  
 -Behälter komplett tauchgebeizt und passiviert  
 -zul.Betriebsdruck 10 bar  
 -zul.Betriebstemperatur 95 grd C

Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma Rudert Edelstahl-Technik GmbH. Sie darf weder kopiert noch ohne Genehmigung durch den Personalarbeiter oder KonstrukteurInnen zugänglich gemacht werden.

		Oberfläche		Maßstab 1:12,5	Position - Menge -	
				1,4571		
				-		
		Datum	Name	Warmwasserspeicher-neu Typ RBS/1 1000; Inhalt 1000 l		
		Beorb. 14.11.98	B.Dörr			
		Gepr. 14.11.98	St.Rudert			
		Norm				
				10161-1		
				Blatt 1		
				BK		
Zust.	Änderung	Datum	Name	EV Nr.	11161-I	