



HR= Heizwasserrücklauf  
 HV=Heizwasservorlauf  
 KW=Kaltwasser  
 TM=Thermometer  
 TR=Temperaturregelung  
 WW=Warmwasser  
 ZK=Zirkulation

-Alle Anschlußlängen 100 mm  
 -Behälter komplett tauchgebeizt und passiviert  
 -zul.Betriebsdruck 10 bar  
 -zul.Betriebstemperatur 95 grd C

Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma Rudert Edelstahl-Technik GmbH-Sie darf weder kopiert noch ohne Genehmigung dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden.

						Oberfläche	Maßstab 1:10	Position	Menge
									1,4571
									-
					Datum	Name	Warmwasserspeicher-neu Typ RBS/1500; Inhalt 580 l		
				Beorb.	14.11.98	B.Dörr			
				Gepr.	14.11.98	St.Rudert			
					Norm				
					Isolierung:				
							10157-1		
								Blatt 1	
								BK	
Zust.	Änderung	Datum	Name	BV Nr.	11157-0				